Eingangsbereich, Fassade Ost

Eingangsbereich, Fassade Ost

Fassade West

Fassade Süd

Fassade Nord, Fenster

Fassade Nord, Fenster und Lüftungsöffnung

Fassade Ost, 1 : 20

QWPW Huggenberg
- Brüstungsfenster = 65 m²
- WSP = 726,55 m ü. M.
- Pumpenleistung QWPW Huggenberg: 2 x 14.4 m³/h (kein Parallelbetrieb)
- Pumpenleistung STPW Seelmatten: 2 x 10.8 m³/h (kein Parallelbetrieb)
- Quellen Huggenberg und Chotholz: Q_{max} = 15 l/min, Q_{min} = 30 l/min



Fassade Nord, 1 : 20



Legende und Bemerkungen

Bestehendes:

Bauprojekt:
Bauvorhaben
Schlossarbeiten
Lüftung, Entfeuchtung
Abbruch

Plan- und Listenverzeichnis:
10316.11_32.001_Situation, 1 _ 200
10316.11_32.002_Grundrisse, 1 _ 20; 1 _ 50
10316.11_32.003_Schnitte, 1 _ 20; 1 _ 50
10316.11_32.004_Fassadenansichten, 1 _ 20

Lage:
- Bauwerkskoordinaten: 2708892/1257571

Abdichtung:
- Sämtliche Abdichtungen sind gemäss den Angaben der Bauleitung zu erstellen.
(Aussparungsbereiche, Schachtabdichtung, Leitungsabdichtung, Druckdürrahmenabdichtung)

Abbruch:
- Sämtliche Abbrüche gemäss Absprache mit der Bauleitung.

Abmessungen:
- Die genauen Masse sind vom Unternehmer am Bau zu nehmen.

Werkleitungen:
- Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingetragenen Werkleitungen oder unterirdischen Anlagen leistet die Hunziker Betatech AG keine Gewähr.
- Die genaue Lage der Werkleitungen ist vor Beginn der Bauarbeiten durch den Unternehmer bei den Werken zu erheben.

PW Huggenberg



Gemeinde Elgg
im Kanton Zürich

Sanierung Pumpwerk Huggenberg

Fassadenansichten, 1 : 20

HUNZIKER BETATECH
Hunziker Betatech AG +41 52 234 50 50
Pflanzschulstrasse 17 www.hunziker-betatech.ch
8400 Winterthur info@hunziker-betatech.ch

Format: 60 x 147 cm

Index	Datum	Ger.	Proj.	Vis.	Status / Änderung
-	04.04.2025	alb	mbo		Erstabgabe
A					
B					
C					
D					

Projektphase	Projektnummer	Plannummer
Bauprojekt	10316.11	32.004